



Godkendelsesindehaver:

Electrolux-Wascator AB
SE-341 80 Ljungby
Telefon: +46 372 661 00
Telefax: +46 372 133 90

Vaskemaskine til erhvervsbrug o.l.

ELECTROLUX-WASCATOR og NYBORG
serie W 3

Fabrikat:

Electrolux-Wascator AB, Sverige

Mærkning:

ELECTROLUX-WASCATOR og
NYBORG samt typebetegnelse

Betingelser for montering og brug

Placering:

- 1 Vaskemaskinen tillades opstillet i rum uden gulv afløb, såfremt den er opstillet på et vandtæt underlag, der er udført, så evt. udsivning af vand kan erkendes.

Vandinstallation:

- 2 Vandtrykket ved maskinens tilslutning skal være min. 150 og max. 400 kPa.
- 3 Vaskemaskinen tilsluttes koldt og varmt vand.
- 4 På koblingsledningerne til maskinen skal monteres afspærringsventiler.
- 5 Forbindes vaskemaskinen til vandledningsnettet med en fleksibel slange, skal denne være med fabriksmonterede koblinger og af VA-godkendt type.

Afløbsinstallation:


- 6 Afløbet føres til gulv afløb eller gennem en til maskinen fast forbundet vandlås med tilslutning til afløbssystemet. Tilslutning til gulv afløb skal ske over gulv afløbets vandspejl.

Bemærkninger

Godkendelsen vedrører VA-tekniske egenskaber og ikke vaskeegenskaberne

Beskrivelse og tekniske data

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensioner, mm | Højde/bredde/dybde: Der henvises til fabrikantens oplysninger. |
| Blødgøringsanlæg | Ikke indbygget |
| Sikring mod oversvømmelse | Overløb til afløb. Ved blokeret afløb: Vandtilførsel afbrydes. |
| Sikring mod tilbagestrømning | Luftgab i maskinen |
| Vandstrøm og vandforbrug | 0,45 l/s - 1,0 l/s afhængig af type. Kold/varm: 68-235/12-55 l pr. vask afhængig af type. |
| Afløbsstrøm | 2,5 l/s |


Claes Skjernov (adm. direktør)